



2015150423V

 嘉誉测试
WWW.SDJIAYU.COM.CN

正本

检验检测报告

山嘉测（2020）第 C200973-001 号

项目名称：循环水总有机碳浓度检测报告

委托单位：山东新华制药股份有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2020年08月03日

山东嘉誉测试科技有限公司



检测结果

山嘉测(2020)第 C200973-001 号

第 1 页 共 1 页

- 1.委托单位: 山东新华制药股份有限公司
- 2.样品类别: 污水
- 3.现场样品描述: 污水: 详见污水检测结果表
- 4.采样日期: 2020 年 07 月 17 日
- 5.测试日期: 2020 年 07 月 17 日-2020 年 07 月 23 日
- 6.污水检测依据及结果

6.1.污水检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	最低检出限
1	总有机碳	HJ 501-2009 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法(差减法)	METASH-TOC-2000 总有机碳分析仪 077-1	0.1mg/L

6.2.污水检测结果

采样日期	采样点位	检测参数	
		总有机碳(mg/L)	现场样品描述
07 月 17 日	北循环水供水口	8.9	无色,无味,无浮油
	北循环水回水口	9.3	无色,无味,无浮油
	西循环水供水口	12.3	无色,无味,无浮油
	西循环水回水口	11.7	无色,无味,无浮油
注: 生产负荷:>75%			

报告结束

编制人:

张研

审核人:

刘可

批准人:

杨少清

签发日期: 2020.8.03